



Códigos de Erro VRF — Trane TVR

O código e o que ele indica. bruxodoar.com.br · ago/2026

CÓDIGO	O QUE INDICA
COMUNICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (E · H)	
E0	Erro de comunicação entre unidades externas.
E1	Erro de sequência de fase.
E2	Erro de comunicação entre a unidade externa principal e as unidades internas.
E4	Defeito no sensor de temperatura ambiente.
E8	Endereço da unidade externa incorreto.
E9	Tensão de alimentação anormal.
H0	Erro de comunicação entre o chip do inverter (IR341) e o chip principal.
H1	Erro de comunicação entre o chip de comunicação (0537) e o chip principal.
H2	Redução no número de unidades externas detectadas.
H3	Aumento no número de unidades externas detectadas.
H4	Proteção do módulo (P6) 3× em 30 min.
H5	Proteção de baixa pressão (P2) 3× em 30 min.
H6	Proteção de temperatura de descarga (P4) 3× em 100 min.
H7	Redução no número de unidades internas detectadas (> 3 min).
H9	Proteção do módulo do ventilador (P9) 3× em 30 min.
PROTEÇÕES E INVERTER (P · L)	
P0	Proteção do sensor de topo do compressor inverter.
P1	Proteção de alta pressão.
P2	Proteção de baixa pressão.
P3	Proteção por sobrecorrente do compressor inverter.
P4	Proteção do sensor de temperatura de descarga.
P5	Proteção do sensor de temperatura da tubulação.
P6	Proteção do módulo (IPM).
P7 / P8	Proteção de corrente do compressor de rotação fixa 1 / 2.
P9	Proteção do módulo do ventilador.
L0	Falha do módulo inverter.
L1 / L2	Proteção por baixa / alta tensão no barramento CC.
L4	Falha MCE (partida / sincronismo do compressor).

CÓDIGO	O QUE INDICA
L5	Proteção de rotação zero.
L7	Proteção de sequência de fase.
L8	Variação de rotação do compressor ≥ 15 Hz entre instantes.
L9	Diferença entre rotação real e ajustada ≥ 15 Hz.

As marcas e sistemas citados são de seus respectivos titulares e aparecem apenas como referência. Este é um resumo de elaboração própria, para consulta rápida em campo — não reproduz nem substitui o manual de serviço do fabricante. Confirme sempre no manual oficial do equipamento.

Sabe o código, mas quer treinar o diagnóstico? vrflash.com.br · © Bruxo do Ar — bruxodoar.com.br